

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

Отделение надзорной деятельности Жирновского района Управления надзорной деятельности

403791, Волгоградская обл. г. Жирновск, промзона, пожарная часть

Предписание № 135/01/01

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение «Линевская средняя общеобразовательная школа»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД по Жирновскому району по пожарному надзору 135 от «26» августа 2014 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «03» сентября 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

проведена проверка инспектором Жирновского района по пожарному надзору

Морозовым Виктором Викторовичем

на территории в здании и помещениях Муниципальное образовательное учреждение «Линевская средняя общеобразовательная школа»: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Линево ул. Нефтяников, 46

совместно с

Директор Миронова Галина Леонидовна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|--|---|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разработать инструкцию пожарной безопасности согласно ППР 2012 | (ППР 2012 п.460 прил. 18) | 25.11.2014 | |
| Наклеить таблички ПБ | (ППР 2012 п.43) | 25.11.2014 | |
| Заделать отверстия коммуникаций в противопожарных | (ППР 2012 п.22) | 25.11.2014 | |

| Устранение обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения | Содержание пункта (абзаца) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--|--|---|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| преградах негорючим материалом | | | |
| Огнетушитель в столовом помещении перевесить на высоту не более 1,5 метра | (ППР 2012 п.480) | 25.11.2014 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать указанные предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отделения надзорной деятельности по
Жирновскому району ОНД УНД ГУ МЧС России по
Волгоградской области.

(Службность, фамилия, инициалы)

В.В. Морозов

государственного инспектора по пожарному надзору))

«03» сентября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
М.Л.П.*

(подпись)

Службн

«3» 09

2014 г.

III