



ТО Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

**ПРЕДПИСАНИЕ №17-139/07
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

«07» декабря 2015г.

г. Камышин
(место выдачи)

При проведении проверки

с «02» ноября 2015г.
по «30» ноября 2015г.

в отношении Муниципального образовательного учреждения «Линевская средняя школа» Жирновского муниципального района, Волгоградской области (МОУ «Линевская СШ»)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по юр. адресу и фактическому адресу: Волгоградская обл., Жирновский район, р. п. Линевое, ул. Нефтяников, д.46

(место проведения проверки)

были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Протокол № 050952 от «30».11.2015г; Протокол № 050953 от «30».11.2015г; Протокол № 050954 от «30».11.2015г; Протокол № 050955 от «30».11.2015г; Протокол № 2874 от 30.11.2015г(на юр. лицо))

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным Законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

ПРЕДЛАГАЮ:

Устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
	СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	
1	Приобрести бытовые термометры для контроля за температурным режимом учебных помещений согласно п. 6.2.	Срок: до 01.09.2016г +
2	- обеспечить работу туалетов школы при спортивном зале, согласно п.4.14.;	Срок: до 01.09.2016г
3	- классные доски не оборудованы софитами, что является нарушением п.7.2.6,	Срок: до 01.09.2016г
4	- отремонтировать сливной бачок в туалете для мальчиков на 3 этаже, обеспечить унитазы по школе подкладными кружками, туалетной бумагой, эл. полотенцами или бумажными полотенцами, в соответствии п.4.25,	Срок: до 01.09.2016г
5	Провести ремонт потолка в лаборантской химии, в соответствии с п.4.28,	Срок: до 01.09.2016г
6	- установить рядом с раковинами - педальные ведра и	Срок: до 01.09.2016г

	держатели туалетной бумаги в учебных помещениях школы, в соответствии п.4.27.	
7	-Провести замену рваного линолеума : полы рекреации 2-го этажа, каб.№9, зашпаклевать огромные щели в полах спортивного зала в соответствии п.4.29.	Срок: до 01.09.2016г
8	Провести замену составных стекол - в рекреации, учебных кабинетах №№ 4,8,10,20, 22,15,16,17,21,информатики, в соответствии с п.6.10.	Срок: до 01.09.2016г
9	- обеспечить освещенность по классам школы в соответствии с требованием п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10;	Срок : до 01.03.2016г
Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы		
10	Провести замену ламп и нормализовать освещенность в кабинете информатики в соответствии с п.п.3.2,6.3.,6.11. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Срок : до 01.09.2016г
11	Обеспечить кабинет информатики стульями-трансформерами в соответствии с п.п.9.6.,9.7.,10.4.,12.3.,12.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Срок : до 01.03.2016г
п.12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривает использование СанПиН 2.4.5.2409- 08 « Санитарно эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,учреждениях начального и среднего профессионального образования»		
12	- приобрести термометр на склад хранения овощей в соответствии с п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409- 08	Срок: до 01.09.2016г +
13	- использовать кассеты для хранения столовых приборов только из нержавеющей материала, что является нарушением п.5.12. СанПиН 2.4.5.2409- 08 ;	Срок: до 01.09.2016г
14	Приобрести достаточное количество сушилок для столовой посуды в соответствии с п.5.13. СанПиН 2.4.5.2409- 08	Срок: до 01.09.2016г
15	Суточные пробы хранить в соответствии с п.14.1. Приложение 11 СанПиН 2.4.5.2409- 08 ;	Срок: до 01.09.2016г +
16	Установить раковину для мытья рук сотрудников на пищеблоке в соответствии с п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409- 08	Срок: до 01.09.2016г
17	Раздачу готовых блюд проводить только после снятия бракеража, зафиксированного не менее 3 подписей в соответствии с п.14.6. Срок: до 01.09.2016г	Срок: до 01.09.2016г +

Информацию об исполнении настоящего Предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение нарушений и выполнение мероприятий в указанный срок, прошу предоставить в ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Камышин, ул.22 партсъезда, 10

Настоящее Предписание выдано):
в отношении Муниципального образовательного учреждения «Линевская средняя школа» Жирновского муниципального района, Волгоградской области(МОУ «Линевская СШ») директор Бурыль П.В.
(подпись, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

При невыполнении в установленный срок настоящего Предписания будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 19.5,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с направлением материалов в суд для рассмотрения по подведомственности.

Ведущий специалист-эксперт <small>(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор)</small>	<i>Барсукова</i> <small>(подпись)</small>	Барсукова Елена Николаевна <small>(фамилия, имя, отчество)</small>
--	--	---

Предписание получено «07» декабря 2015г.

Директор МОУ «Линевская С Ш»
должность

П.В. Бурьян
(подпись)

П.В. Бурьян
Ф.И.О.