

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Жирновского района Управления надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403791, Волгоградская обл. г. Жирновск, промзона, пожарная часть

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 135/01/01

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение «Линевская средняя общеобразовательная школа»

(наименование, наименование отдельных подразделений, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД по Жирновскому району по пожарному надзору 135 от «26» августа 2014 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
«03» сентября 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

(полность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

проведена проверка инспектором Жирновского района по

пожарному надзору

(пожарному надзору, проводившему (если проверку, виновавшему объекта надзора и его адрес)

Морозовым Виктором Викторовичем

на территории в здании и помещениях Муниципальное образовательное учреждение «Линевская средняя общеобразовательная школа»: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Линево ул. Нефтяников, 46

совмест-

но с

Директор Миронова Галина Леонидовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

2	3	4	5
Разработать инструкцию по пожарной безопасности согласно ППР 2012	(ППР 2012 п.460 прил. 18)	25.11.2014	
Наклеить таблички ПБ	(ППР 2012 п.43)	25.11.2014	
Заделать отверстия коммуникаций в противопожарных	(ППР 2012 п.22)	25.11.2014	

Содержание обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (каких) нарушина	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о исполнении (указывается только выполнение)
2	3	4	5
преградах негорючим материалом			
Огнетушитель в столовом помещении перевесить на высоту не более 1,5 метра	(ППР 2012 п.480)	25.11.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отделения надзорной деятельности по
Жирновскому району ОНД УНД ГУ МЧС России по
Волгоградской области.

(Фамилия, имя, отчество)

В.В. Морозов

(государственный инспектор по пожарному надзору))

«03» сентября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

М.Л.П.*

(подпись)

«3» 09

2014 г.

(Фамилия)

**